

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 2286/2014

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Siemens Sp. z o.o.

ul. Żupnicza 11

03-821 Warszawa

stwierdza, że wyrób:

Ręczny ostrzegacz pożarowy typu FDM273

produkowany przez:

Siemens Schweiz AG Building Technologies Division

Gubelstrasse 22

CH-6301 Zug, Szwajcaria

w zakładzie produkcyjnym:

Siemens Schweiz AG Building Technologies Division

Gubelstrasse 22

CH-6301 Zug, Szwajcaria

spełnia wymagania:

pkt. 10.5 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. nr 85, poz. 553).

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3042/2014 z dnia 21.08.2014 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 966/BA/14 z dnia 08.10.2014 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB oraz sprawozdanie nr BMA 13111 z dnia 16.12.2013 r. wykonanych w Laboratory for Fire Detection Systems (BMA) VdS, Niemcy.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2286/DC/CNBOP-PIB/2014 r.

Okres ważności świadectwa:

od **30.12.2014 r.**

do **29.12.2019 r.**

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 30 grudnia 2014 r.

**ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2286/2014**

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Ręczny ostrzegacz pożarowy typu FDM273

Odmiana:	FDM273
Znamionowe napięcie zasilania:	3,6 V (z wbudowanej baterii litowej)
Napięcie zasilania – dolna wartość:	3,2 V
Napięcie zasilania – górna wartość:	3,8 V
Prąd dozoru:	200 μ A
Prąd alarmowania:	1 mA
Kategoria środowiskowa:	do użytku wewnętrznego
Stopień ochrony obudowy:	ROP jest odpowiednio chroniony przed dostępem wody
Zakres temperatur pracy:	-10 ÷ +55 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	95 %
Wymiary:	135x135x58 mm
Rodzaj uruchamiania:	typ B

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB



bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 30 grudnia 2014 r.