

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2445/2015

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**Siemens Sp. z o. o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa**

stwierdza, że wyrób:

Ręczny ostrzegacz pożarowy typu FDM223

produkowany przez:

**Siemens Schweiz AG
Building Technologies Division Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug, Konfederacja Szwajcarska**

w zakładzie produkcyjnym:

**Beijing Siemens Cerberus Electronics Ltd.
No.1 Feng Zhi Dong Road, Xi Beiwang
Haidian, Pekin, Chińska Republika Ludowa**

spełnia wymagania:

**pkt. 10.5 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3275/2015 z dnia 29.04.2015 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 1300/BA/15 z dnia 26.06.2015 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB oraz sprawozdanie z badań nr BMA 14018 z dnia 25.03.2014, nr BMA 04001 z dnia 12.01.2004 r. wykonanych w VdS Schadenverhütung.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2445/DC/CNBOP-PIB/2015.

Okres ważności świadectwa:

od 07.08.2015 r.

do 06.08.2020 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Zastępca Dyrektora
ds. Certyfikacji i Dopuszczzeń
bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 7 sierpnia 2015 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2445/2015

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB


Ręczny ostrzegacz pożarowy typu FDM223

Odmiana:	FDM223
Znamionowe napięcie zasilania:	24 VDC
Napięcie zasilania – dolna wartość:	12 VDC
Napięcie zasilania – górna wartość:	33 VDC
Prąd dozorowania:	0,2 mA
Prąd alarmowania:	---
Kategoria środowiskowa:	do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
Stopień ochrony obudowy:	ROP jest odpowiednio chroniony przed dostępem wody
Zakres temperatur pracy:	- 25°C ÷ +70°C
Dopuszczalna wilgotność względna:	max. 95%
Wymiary:	134.3 x 134.3 x 43.2
Rodzaj uruchamiania:	typ B

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Zastępca Dyrektora
ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
bryg. dr inż. Jacek Zboina

Józefów, dnia: 7 sierpnia 2015 r.